

AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

DALBY VANDVÆRK
MOSEGÅRDSVEJ 15
5380 DALBY
DÅNEMARK

Dato 09.12.2016
Kundenr. 10047636

ANALYSERAPPORT 1754205 - 153629

Ordre **1754205 Dalby Vandværk**
Analyse nr. **153629 Drikkevand Danmark**
Projekt **4164 Dalby Vandværk Drikkevand**
Prøvens ankomst **05.12.2016**
Prøvetagning **05.12.2016 12:35**
Prøvetager **AL-North Pia Rosendahl Larsen**
Kunde-prøvebetegnelse **30420080**
Formål **Drikkevandskontrol, ledningsnet**
Omfang **Begrænset**
Udtagningssted **Dalby Vandværk, Ledningsnet**
.
Gade **Dalby Bygade 5, Teknikrum**
Postnummer/Sted **Bygade 5**
Anlægs-ID **5380 Dalby**
81543

	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Fysisk-kemisk Parameter						
pH-værdi (feltmåling)		7,62		2	7 - 8,5	DS EN ISO 10523
Temperatur (Feltmåling)	°C	8,5		0		DIN 38404-4 (C 4)
Ledningsevne ved 25°C (Feltmåling)	mS/m	73	0,4	1	⁶⁾	DS EN 27888
Sensorisk undersøgelse						
Farve (Feltmåling)		Ingen				DS EN ISO 7887
Klarhed (Feltmåling)		Klar				visuelt
Lugt (Feltmåling)		Ingen lugt				DEV B1/2
Smag (Feltmåling)		Ingen				DEV B1/2
Uorganiske sporstoffer						
Jern	mg/l	0,006 (x)	0,003	0,01	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049)
Gasser						
Fri oxygen (O ₂) (feltmåling)	mg/l	6,9	0,07	0,2	5 ⁸⁾	DS EN 25814
Mikrobiologisk undersøgelse						
Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	5		0	200	EN ISO 6222:1999
E. coli	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme bakterier	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1

Krydset "(x)" i resultatspalten betyder at indholdet af det pågældende stof er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsgrænsen.

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr 802 af 01/06/2016.

Prøvetagning er udført i henhold til: EN ISO 5667-5; EN ISO 19458

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de



Dato 09.12.2016
Kundenr. 10047636

ANALYSERAPPORT 1754205 - 153629

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Rapp", is written over a light grey background.

AGROLAB Umwelt Kiel Frau Rapp, Tlf. 0431/22138-522 Kundeservice Drikkevand/Badevand

Testens begyndelse: 06.12.2016

Testens afslutning: 09.12.2016

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.